


HOJA DE DATOS DE LA INSTALACIÓN



Instalador Ecooo REVOLUCION SOLAR	Fecha 28.5.2021
------------------------------------------	------------------------

Código de la instalación

DATOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Tramo		Fases activas x Sección (mm2)	TIPO DE CANALIZACIÓN	Longitud del tramo
Tramo CC	Calibre	1x4mm	T. ONDAPLAS PG 28	15 MT
	Designación	ZZF	T. ACERO M 25	3 MT
Tramo AC 1	Calibre	3x6mm ²	CANALETA 60x40	9 MT
	Designación	R71		
Tramo AC 2	Calibre			
	Designación			
Resistencia de puesta a tierra			Resistencia de aislamiento conductores	

MATERIAL USADO del material suministrado por Ecooo

Descripción (no es necesario incluir paneles, inversor...salvo que en algún caso, no se usen)	MATERIAL ENVIADO PARA ESTA OBRA	MATERIAL USADO EN ESTA OBRA	Comentarios
Cable solar 1x4 mm	80MT		MATERIAL STOCK.
Conector MC4 macho	2UD	2UD	
Conector MC4 hembra	2UD	2UD	
Taco químico SIKA Anchorfix -2		4UD	MATERIAL ROMEROJ.
Masilla reparación teja Sika		1UD	MATERIAL ROMEROJ.

VERIFICAR AL TÉRMINO DE LA OBRA

1	Datos módulos, inversor, contador	FOTOS: Números de serie de módulos, inversor
2	Configuración inversor	FOTOS: Inversor configurado correctamente y conectado a WIFI
3	Energía inyectada	FOTOS: Pantalla del contador con generación y sin consumo.
4	Etiquetas y Pegatinas	FOTOS: Etiquetas en el cuadro de protecciones del inversor colocadas
5	Cableado y canalización	FOTOS: Detalles de recorrido
6	Instalación paneles	FOTOS: Detalles de paneles montados
7	Firma acta de entrega (2 copias)	FOTOS: Firmadas por cliente
8	Recogida	Material sobrante recogido y empaquetado
9	Limpieza	Residuos generados limpiados y recogidos